Einsatz des WM-Aquatec-Silbernetzes

DE

Automatische Wasserkonservierung bis 60 Liter - Art.-Nr. 34136

Das Netz ist für Trinkwassertanks aus Kunststoff oder Edelstahl bis 60 Liter vorgesehen. Laut Hersteller konserviert es bis zu 7.500 Liter Wasser.

Vor dem Start
Wassersystem vor dem ersten Einsetzen und danach mindestens jährlich nach Herstellervorgabe reinigen und desinfizieren. Nur Trinkwasser verwenden.

Montage und Verwendung

1. Silbernetz unter lauwarmem Wasser abspülen und durch die Revisionsöffnung in den leeren, sauberen Tank legen.
2. Optional einen geeigneten Nylonfaden zur Entnahme befestigen, ohne die Dichtung des Tankdeckels zu beeinträchtigen.
3. Tank füllen und mindestens 10 Minuten für Wasserbewegung beziehungsweise Durchmischung sorgen.
4. Alle Entnahmestellen öffnen, bis das behandelte Wasser Leitungen und Boiler erreicht hat.
5. Bei jedem Füllen im Tank belassen. Wasser spätestens nach sechs Monaten wechseln.
6. Netz jährlich empfohlen, spätestens 24 Monate nach dem ersten Wasserkontakt ersetzen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nur bei 6,5-8,5 pH, maximal 25 °dH und höchstens 50 °C einsetzen. Das gelieferte Netz hat keine harte Kunststoffhülle; die Produktabbildung kann davon abweichen.

Passende Artikel im Shop

WM Aquatec Silbernetz bis 60 Liter
Art.-Nr. 34136
Artikel öffnen >

Using the WM Aquatec silver net

EN

Automatic water preservation up to 60 litres - item no. 34136

The net is intended for plastic or stainless-steel drinking-water tanks up to 60 litres. The manufacturer specifies preservation of up to 7,500 litres of water.

Before you begin
Clean and disinfect the water system according to its manufacturer's instructions before first insertion and at least annually thereafter. Use drinking water only.

Installation and use

1. Rinse the silver net under lukewarm water and place it through the inspection opening into the empty, clean tank.
2. Optionally attach a suitable nylon retrieval line without compromising the tank-cap seal.
3. Fill the tank and provide water movement or mixing for at least 10 minutes.
4. Open every tap until the treated water has reached the pipes and boiler.
5. Leave it in the tank during refilling. Replace the water after no more than six months.
6. Replacement is recommended annually and required no later than 24 months after first water contact.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Use only at pH 6.5-8.5, maximum hardness 25 °dH and maximum 50 °C. The supplied net has no hard plastic shell; the product image may differ.

Matching products in the shop

WM Aquatec silver net up to 60 litres
item no. 34136
Open product >

Utilisation du filet d'argent WM Aquatec

FR

Conservation automatique jusqu'à 60 litres - réf. 34136

Le filet convient aux réservoirs d'eau potable en plastique ou inox jusqu'à 60 litres. Le fabricant indique jusqu'à 7 500 litres d'eau conservée.

Avant de commencer
Nettoyez et désinfectez le circuit selon son fabricant avant la première pose puis au moins chaque année. Utilisez uniquement de l'eau potable.

Montage et utilisation

1. Rincez le filet à l'eau tiède et introduisez-le par la trappe dans le réservoir vide et propre.
2. Fixez au besoin un fil nylon d'extraction sans compromettre l'étanchéité du bouchon.
3. Remplissez et assurez un mouvement ou mélange de l'eau pendant au moins 10 minutes.
4. Ouvrez tous les robinets jusqu'à ce que l'eau traitée atteigne conduites et chauffe-eau.
5. Laissez le filet dans le réservoir lors des remplissages. Renouvelez l'eau au plus tard après six mois.
6. Remplacement conseillé chaque année et obligatoire au plus tard 24 mois après le premier contact avec l'eau.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Utilisez seulement avec pH 6,5-8,5, dureté maximale 25 °dH et température maximale 50 °C. Le filet livré n'a pas de coque plastique dure; la photo peut différer.

Articles correspondants dans la boutique

Filet d'argent WM Aquatec jusqu'à 60 litres
réf. 34136
Ouvrir l'article >